KOMUNIKAT PAŃSTWOWEGO POWIATOWEGO INSPEKTORA SANITARNEGO w Częstochowie
z dnia 22.09.2024 r. godz. 15:30
skierowany do konsumentów wody z wodociągu Przyrów gm. Przyrów

Częstochowa, dnia 22.09.2024 r.

Komunikat

dla mieszkańców miejscowości - Przyrowa, Staropola, Woli Mokrzeskiej, Bolesławowa, Aleksandrówki, Stanisławowa, Smykowa, Kniei, Zarębic, Wiercicy i Kopanin

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Częstochowie informuje, że w dniu 21.09.2024 r. zostało pobranych 6 próbek wody do badań laboratoryjnych z sieci wodociągu Przyrów. W trzech badanych próbkach stwierdzono przekroczenia parametrów mikrobiologicznych: Przyrów, ul. Częstochowska 7 – bakterie grupy coli 440 NPL/100ml i Enterokoki – 10 NPL/100ml, Wola Mokrzeska – budynek prywatny - bakterie grupy coli 36 NPL/100ml i Enterokoki – 3 NPL/100ml oraz Bolesławów - budynek prywatny - bakterie grupy coli 54 NPL/100ml i Enterokoki – 3 NPL/100ml.

W związku z powyższym w dalszym ciągu woda **nie nadaje się do spożycia** (picia, przygotowywania posiłków, mycia owoców i warzyw itp.,) oraz **do celów higienicznych** (mycia się i kąpieli). Powinna być używana jedynie do celów sanitarnych tj. spłukiwania toalet w celu przepłukania wewnętrznej instalacji w budynkach.

Woda w sieci wodociągowej w miejscowości Wiercica i Staropole nadaje się warunkowo do spożycia po przegotowaniu.

W dalszym ciągu przedsiębiorstwo wodociągowe prowadzi działania mające na celu przywrócenie jakości wody do jakości zgodnej z wymaganiami. W dniu 22.09.2024 r. zostały pobrane kolejne próbki wody do badań laboratoryjnych.

Zalecenie obowiązuje do czasu wydania kolejnego komunikatu.

Komunikat z dnia 21.09.2024 r. jest nieaktualny.

Z upoważnienia
Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego
w Częstochowie
ZASTĘPCA PAŃSTWOWEGO
POWIATOWEGO INSPEKTORA SANITARNEGO
w Częstochowie
mgr inż. Justyna Pawelak